

おさえておきたい省エネ・節電対策を確認！

省エネ・節電チェックリスト **冬期** 学校編



空調

- 1 職員室・教室の暖房温度の変更
- 2 空調機スイッチに空調範囲を表示
- 3 特別教室（音楽室・コンピューター室）の連続利用
- 4 使用していないエリア（教室・特別室）の空調停止
- 5 温度計等による室温の把握と調整
- 6 外気取入れ量の適正化
- 7 予熱時の外気導入の停止
- 8 残熱利用による運転時間の短縮
- 9 分散起動
- 10 湿度管理の適正化
- 11 教室、職員室、特別教室の扇風機、サーキュレータの活用
- 12 冬期における外気冷房の実施
- 13 空調フィルターの清掃
- 14 室外機周辺の障害物の除去
- 15 室外機周辺の日射遮蔽物の除去
- 16 室外機、室内機のメンテナンス
- 17 温水出口温度設定値の変更（セントラル）
- 18 冷却水温度設定値の変更
- 19 冷温水、冷却水ポンプの制御性検討
- 20 中央熱源器等の定期点検の実施
- 21 換気フィルターの清掃・点検
- 22 屋内駐車場換気の不要時間の停止



照明

- 1 教室・職員室・廊下の照明を間引き
- 2 教室・職員室の空室、不在時のこまめな消灯
- 3 教室・職員室の昼休み時間の消灯
- 4 照明スイッチに点灯範囲を表示
- 5 採光を利用した消灯
- 6 外光等の点灯時間の季節別管理
- 7 ランプ等の定期的な清掃・交換
- 8 体育館の照明を間引き



コンセント

- 1 事務用機器を省エネモードに設定
- 2 事務用機器を業務終了後に停止
- 3 教員の個人用端末の不使用时の停止



給湯・衛生

- 1 各種節水



冷凍・冷蔵・厨房

- 1 待機電力のカット
- 2 冷蔵庫の効率低下抑制
- 3 業務用冷蔵庫のドア開閉時間の低減
- 4 業務用冷蔵庫の冷気流出防止
ビニールカーテンの設置
- 5 業務用冷凍・冷蔵庫の稼働台数の限定
- 6 調理器の温度設定見直し
- 7 食器洗浄機の使用・熱風保管庫の
使用時間帯のシフト等の実施



一般動力・その他

- 1 自動販売機の冷却停止時間の延長
- 2 窓の断熱対策
- 3 暖気の漏れ防止

